

ВЫДЕРЖКА ИЗ СВОДА ПРАВИЛ
ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
СП 59.13330.2012
Актуализированная редакция
СНиП 35-01-2001
ОКС 91.160.01 Дата введения 2013-01-01

4 Требования к земельным участкам

4.1 Входы и пути движения

4.1.14 Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями.

Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20 или 5%

Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах **0,9-1,0 м.**

Пандус с расчетной длиной 36,0 м и более или высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами.

4.1.15 Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее **1,5 м.**

В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует **предусмотреть свободную зону** размером не менее **1,5 1,5 м**, а в зонах интенсивного использования не менее **2,1 2,1 м.**

Свободные зоны должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления пандуса.

Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (**допустимо от 0,85 до 0,92 м**) и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями должно быть в пределах **0,9-1,0 м.** Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде.

4.1.16 **Поверхность пандуса должна быть нескользкой**, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.